



Vår dato
03.02.2022

Vår referanse
TOKL/2022/227-2

Deres referanse
XMYGAL

Vår saksbehandler
Tore Kleffelgård

Direkte telefon
91896078

Deres dato
21.01.2022

Vedtak nr: 22/10

TØRSET MASKIN AS
Att. Eivind Tørset
Liaveien 102
7398 RENNEBU

321/24 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Tørset Maskin AS

Oppdal kommune gir Tørset Maskin AS tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 321 bnr 24 i Voravegen 51 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

Saksdokumenter

1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 21.01.2022.
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)

Saksopplysninger:

Tørset Maskin AS søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på eiendom gnr. 321 bnr. 24 i Voravegen 51. Det søkes om å få godkjent et avløpsanlegg for samlet avløp hvor avløpet føres via tre-kamret slamavskiller på 4 m³ med 2x20m infiltrasjonsgrøft (40 m²). Det er vegadkomst til avløpsanlegget.

Utslippets forventede størrelse er anslått til 5 pe.

Faglig medhjelper: Hågenstad Rør AS.

Tiltakshaver og ansvarlig søker er: Tørset Maskin AS.

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

Landskaps-/miljøhensyn:

Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Postadresse

Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset

Telefon 72 40 10 00
Telefaks 72 40 10 01

Bankgirokonto

4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.

964 983 003
6345 06 16348

Et avløpsanlegg med infiltrasjon av samlet avløp er en god løsning der det er gode grunnforhold. Ved riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.

Når man skal beregne størrelsen på forventet utslipp - forventet antall personekvivalenter (pe) – må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i boligen til samme tid. Videre bør avløpsanleggets størrelse vurderes i et perspektiv på minimum 10 år. Det er svært viktig at avløpsanlegget er riktig dimensjonert i forhold til utslippets størrelse.

For denne boligen etableres en tre-kamret slamavskiller på 4m³. Det er beregnet at nødvendig lengde på infiltrasjonsgrøft er 40 m².

Grunnforholdene er avgjørende for hvilken filterløsning som velges, og hvordan oppbyggingen av infiltrasjonsgrøften må være. Anlegget skal derfor prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.

Avløpsanlegget skal plasseres minst 10m fra bekk, elv eller vann. Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning for slam, en gang hvert 4. år.

Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.

Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gnr 321 bnr 24 i henhold til søknad.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-5, Tørset Maskin AS tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 321 bnr 24 i Voravegen 51.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 21.01.2022, og de vilkår som her settes:

- Samlet avløp føres via tre-kamret slamavskiller på 4 m³ med 40 m² infiltrasjonsgrøft.
- Slamavskiller tømmes gjennom kommunal tømmeordning, en gang hvert 4. år
- Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.
- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i forskrift om forurensning §§ 12-7 til 12-13 og som angitt i søknaden.
- Det forutsettes at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen.

Ferdigattest:

Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune.

Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.

Med hilsen

Tore Kleffegård (e.f)
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
HÅGENSTAD RØR AS Innset 7398 RENNEBU