



Vår saksbehandler
Tore Samskott

Referanse
TOSA/2022/257-8/M03

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet		07.06.2022
Kommunestyret		23.06.2022

Omprioritering av midler fra sanering VA-Roseringen til Sanering VA-Morkelvegen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

Vi har de siste to årene fått økende problemer med avløpsnettet i Morkelvegen / Kremlevegen. Avløpsnettet ble etablert i 1982 og består av betongrør. Området er flatt slik at ledningene er lagt med minimalt med fall. På den tiden disse ledningene ble etablert var det vanlig å bruke sand som omfyllingsmasse på rørene. Vi ser at etter alle disse årene er sanden blitt vaska vekk slik at vi har fått områder med motfall og med det får vi problemer med tett kloakk. Kloakken kommer dermed ut i nærmeste bekk til vi oppdager problemet og får spylt ledningsnett. I tillegg har vi problemer med at det vokser røtter inn i ledningsnett. Da blir ledningsnett tett og det kan være svært vanskelig å få åpnet uten spesialutstyr. Det er ett hus i området som flere ganger har fått tilbakeslag av kloakk i kjelleren på grunn av at røtter har tettet kommunal spillvannsledning. I tillegg har vi store problemer med høyt grunnvannsnivå i området. Dette medfører at grunnvann står høyere enn spillvannsledningene. Betongrørene er vanskelig å få 100 % tett og det lekker derfor grunnvann inn i kloakkrørene. Dette fremmedvannet bruker opp kapasitet både på ledningsnett pumpestasjoner og renseanlegg. Særlig ved renseanlegget er det meningsløst å bruke energi og kjemikalier på å rense rent vann.

Miljøfaglig vurdering

Det er svært viktig at kloakkrør er tett, både for utlekking og innlekking, slik at vi får rensed kloakken på en ordentlig måte.

Folkehelsevurdering

Det er svært viktig at avløpet fungerer som det skal. I denne saken er det spesielt viktig at problem med tilbakeslag av kloakk i privat kjeller blir fjernet.

Vurdering

Sanering av vann- og avløpsledninger pågår i kommunen hvert år. I 2022 er det etter 4-årsplanen Roseringen som står for tur. På grunn av at vi har fått en del problemer med kloakkrørene i Morkelvegen som står oppført i handlingsprogrammet for sanering av vann- og avløpsledninger i 2024, ønsker vi å omprioritere slik at vi får orden på problemene i Morkelvegen så raskt som mulig. Det er ikke tilsvarende store problemer med drift av ledningsnett i Roseringen. Vi bytter derfor rekkefølge på

sanering av disse to prosjektene. Samtidig justerer vi lengden på området som skal saneres slik at størrelsen på budsjettet beholdes.

Kommunedirektørens tilråding

Bevilgning gitt til prosjekt 6227 Sanering vann Roseringen omprioritere til prosjekt 6415 Sanering vann Morkelvegen kr 1 557 000,-. Bevilgning gitt til prosjekt 6228 Sanering avløp Roseringen omprioriteres til prosjekt 6416 Sanering avløp Morkelvegen kr 2 336 000,-.

Følgende budsjettkorrigerings gjennomføres:

		Beløp
02305.614.345.6227	Sanering vann Roseringen	-1.557.000
09101.614.870.6227	Bruk av lånemidler, Roseringen	1.557.000
02306.617.353.6228	Sanering avløp Roseringen	-2.336.000
09101.617.870.6228	Bruk av lånemidler, Roseringen	2.336.000
02305.614.345.6415	Sanering vann Morkelvegen	1.557.000
09101.614.870.6415	Bruk av lånemidler, Morkelvegen	-1.557.000
02306.617.353.6416	Sanering avløp Morkelvegen	2.336.000
09101.617.870.6416	Bruk av lånemidler, Morkelvegen	-2.336.000