



Vår dato  
06.07.2022

Vår referanse  
TOKL/2022/1087-2

Deres referanse

Vår saksbehandler  
Tore Kleffelgård

Direkte telefon  
91896078

Deres dato  
28.06.2022

Vedtak nr: 22/78

Erlend Hovdal

Lianvegen 125  
7024 Trondheim

## 60/13 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Erlend Hovdal.

Oppdal kommune gir Erlend Hovdal tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 60 bnr 13 i Drivstuvegen 70 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

### Saksdokumenter

1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 30.06.2022.
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)

### Saksopplysninger:

Erlend Hovdal søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på eiendom gnr. 60 bnr. 13 i Drivstuvegen 70. Det søkes om å få godkjent et avløpsanlegg for samlet avløp hvor avløpet føres via tre-kamret slamavskiller på 4 m<sup>3</sup> med 24 m<sup>2</sup> infiltrasjonsgrøft. Anlegget erstatter gammelt anlegg med synkekum. Det er vegadkomst til avløpsanlegget.

Utslippets forventede størrelse er anslått til 5 pe.

Ansvarlig foretak: Oppdal VVS AS.

Tiltakshaver er: Erlend Hovdal.

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

### Landskaps-/miljøhensyn:

Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser for miljøet.

### Vurdering:

---

**Postadresse**

Inge Krokanns veg 2  
7340 OPPDAL  
Epost: [post@oppdal.kommune.no](mailto:post@oppdal.kommune.no)

**Rådhuset**

Telefon 72 40 10 00  
Telefaks 72 40 10 01

**Bankgirokonto**

4202 44 62220  
Konto for skatt

**Organisasjonsnr.**

964 983 003  
6345 06 16348

Et avløpsanlegg med infiltrasjon av samlet avløp er en god løsning der det er gode grunnforhold. Ved riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.

Når man skal beregne størrelsen på forventet utslipp - forventet antall personekvivalenter (pe) – må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i boligen til samme tid. Videre bør avløpsanleggets størrelse vurderes i et perspektiv på minimum 10 år. Det er svært viktig at avløpsanlegget er riktig dimensjonert i forhold til utslippets størrelse.

For denne boligen etableres en tre-kamret slamavskiller på 4m<sup>3</sup>. Det er beregnet at nødvendig lengde på infiltrasjonsgrøft er 24 m<sup>2</sup>.

Grunnforholdene er avgjørende for hvilken filterløsning som velges, og hvordan oppbyggingen av infiltrasjonsgrøften må være. Anlegget skal derfor prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.

Avløpsanlegget skal plasseres minst 10m fra bekk, elv eller vann. Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning for slam. Slamavskilleren skal tømmes helt for slam ved behov og ikke sjeldnere enn hvert 4. år.

Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.

## Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gnr 60 bnr 13 i henhold til søknad.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-5, Erlend Hovdal tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 60 bnr 13 i Drivstuvegen 70.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 30.06.2022, og de vilkår som her settes:

- Samlet avløp føres via tre-kamret slamavskiller på 4 m<sup>3</sup> med 24 m<sup>2</sup> infiltrasjonsgrøft.
- Slamavskiller tømmes gjennom kommunal tømmeordning, hvert 4. år.
- Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.
- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i forskrift om forurensning §§ 12-7 til 12-13 og som angitt i søknaden.
- Oppdal VVS AS har erklært ansvarsrett for avløpsanlegget. Det forutsettes at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen.

Ferdigattest:

Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune.

Det gjøres oppmerksom på parterets rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.

Med hilsen

Tore Kleffegård (e.f)  
saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.*

Kopi til:  
OPPDAL VVS A/S   Nordre Industrivegen 78   7340   OPPDAL