



Vår dato
18.08.2022

Vår referanse
TOKL/2022/842-4

Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffegård

Direkte telefon
91896078

Deres dato

Vedtak nr: 22/96

Ann Magritt Loe

Dovrevegen 751
7345 Driva

46/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ann Magritt Loe.

Oppdal kommune gir Ann Magritt Loe tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 46 bnr 1 i Dovrevegen 751 på nærmere gitte vilkår.

Behandlet av: Miljø

Saksdokumenter

1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 16.05.2022 samt infiltrasjonstest mottatt 17.08.2022.
2. Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)

Saksopplysninger:

Ann Magritt Loe søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra 2 boliger på eiendom gnr. 46 bnr. 1 i Dovrevegen 751. Det søkes om å få godkjent et avløpsanlegg for samlet avløp hvor avløpet føres via tre-kamret slamavskiller på 7 m³ med 60 m² infiltrasjonsgrøft. Anlegget erstatter et tidligere anlegg. Det er vegadkomst til avløpsanlegget.

Ansvarlig foretak: Oppdal Rørservice AS.

Tiltakshaver er: Ann Magritt Loe.

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.

Landskaps-/miljøhensyn:

Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Postadresse

Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset

Telefon 72 40 10 00
Telefaks 72 40 10 01

Bankgirokonto

4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.

964 983 003

6345 06 16348

Et avløpsanlegg med infiltrasjon av samlet avløp er en god løsning der det er gode grunnforhold. Ved riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.

Når man skal beregne størrelsen på forventet utslipp - forventet antall personekvivalenter (pe) – må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i boligen til samme tid. Videre bør avløpsanleggets størrelse vurderes i et perspektiv på minimum 10 år. Det er svært viktig at avløpsanlegget er riktig dimensjonert i forhold til utslippets størrelse.

For denne boligen etableres en tre-kamret slamavskiller på 7m³. Det er beregnet at nødvendig lengde på infiltrasjonsgrøft er 3 x 20m².

Grunnforholdene er avgjørende for hvilken filterløsning som velges, og hvordan oppbyggingen av infiltrasjonsgrøften må være. Anlegget skal derfor prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.

Avløpsanlegget skal plasseres minst 10m fra bekk, elv eller vann. Anlegget tømmes gjennom kommunal tømmeordning for slam.

Krav til adkomst skal være i samsvar med kommunens tømmeforskrift (FOR-2020-12-16-3117) § 2-5. Slamavskilleren skal tømmes helt for slam ved behov og ikke sjeldnere enn hvert 2. år.

Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.

Vedtak

- Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gnr 46 bnr 1 i henhold til søknad.
- Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-5, Ann Magritt Loe tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra eiendommen gnr 46 bnr 1 i Dovrevegen 751.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den 16.05.2022, og de vilkår som her settes:

- Samlet avløp føres via tre-kamret slamavskiller på 7 m³ med 3x20m² infiltrasjonsgrøft.
- Slamavskiller tømmes gjennom kommunal tømmeordning, hvert 2. år
- Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.
- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i forskrift om forurensning §§ 12-7 til 12-13 og som angitt i søknaden.
- Oppdal Rørservice AS har erklært ansvarsrett for avløpsanlegget. Det forutsettes at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen.

Ferdigattest:

Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune.

Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningslovens § 18, jf. § 19.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.

Med hilsen

Tore Kleffegård (e.f)
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
OPPDAL RØRSERVICE AS Storlidalsvegen 202 7342 LØNSET