



Vår dato  
27.06.2022

Vår referanse  
TOKL/2022/8-10

Deres referanse

Vår saksbehandler  
Tore Kleffelgård

Direkte telefon  
91896078

Deres dato

Vedtak nr: 22/68

Tamara Abramova

Seljevegen 22 B  
7340 Oppdal

## **Pålegg om sanering av nedgravd oljetank Seljevegen 22 B**

**Oppdal kommune gir med dette Tamara Abramova pålegg om sanering av oljetank på eiendommen 288/1/17 i Seljevegen 22 B innen 01.09.2022.**

Vi viser til varsel om pålegg datert 01.11.2021.

### Bakgrunn:

I forbindelse med byggesak hvor det er gitt tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, er vi gjort oppmerksom på at det ligger en nedgravd oljetank på ca 800 liter fra husets byggeår på den siden av huset tilbygget skal bygges. Det ble da gitt varsel om pålegg om at denne måtte fjernes datert 01.11.2021, da pågående arbeid ville vanskeliggjøre dette på et senere tidspunkt.

### Hvilke krav gjelder:

Tanker over 3200 liter omfattes av forurensningsforskriftens kap 1. Tanker mindre enn dette omfattes ikke av disse bestemmelsene med mindre kommunen har vedtatt egen forskrift for disse tankene. Oppdal kommune har ikke vedtatt at forskriften skal gjelde for tanker mindre enn 3200 liter.

Det betyr at det er forurensningslovens generelle bestemmelser som gjelder og kommunen har myndighet til å gi pålegg for å hindre forurensning eller fare for forurensning etter forurensningslovens § 7, 4. ledd.

Det er ikke et absolutt krav at tanken skal graves opp og fjernes, men dette vil ofte være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Alternativt kan tanken rengjøres helt for restolje og fylles opp med sand, grus o. l. slik at det ikke er fare for setningsskader i fremtiden.

Hensikten med å følge opp å gi pålegg etter forurensningslovens § 7 4. ledd er å forhindre lekkasje av fyringsolje med påfølgende krav om opprydding og redusere risikoen for at tanken kollapser i fremtiden med påfølgende setningsskader.

### Befaring 9.juni 2022:

Tanken ble påbegynt oppfylt våren 2022. På bakgrunn av bekymringsmelding fra nabo om at tanken ikke var tilstrekkelig rengjort og at det pågikk igjennfylling med sand ble det gjennomført befaring på eiendommen for å kontrollere tilstanden.

---

#### Postadresse

Inge Krokanns veg 2  
7340 OPPDAL  
Epost: [post@oppdal.kommune.no](mailto:post@oppdal.kommune.no)

#### Rådhuset

Telefon 72 40 10 00  
Telefaks 72 40 10 01

#### Bankgirokonto

4202 44 62220  
Konto for skatt

#### Organisasjonsnr.

964 983 003  
6345 06 16348

Det ble tatt ut en prøve av sanden nederst i tanken, og konstatert at det var oljerester igjen i bunnen. Tanken er derfor ikke tilstrekkelig rengjort for å hindre fare for forurensning, og sanden som er fylt ned i er å betrakte som forurenset masse. Påfylling av sand via rør midt i tanken som er ca 1,80 lang vil ikke være tilfredsstillende for å hindre evt kollaps i framtiden.

Det ble konkludert med at eier av tanken tar kontakt med firma for å gjennomføre sanering av tanken på forsvarlig måte. Rimelig frist for gjennomføring blir i løpet av sommeren.

## Vedtak

Oppdal kommune gir, i medhold av forurensningslovens § 7, 4. ledd med dette Tamara Abramova pålegg om sanering av oljetank på eiendommen 288/1/17 i Seljevegen 22 B innen 01.09.2022.

### Dette innebærer å :

- Tømme og rengjøre oljetank for restolje og forurenset sand.
- Fjerne tanken. Dersom faren for setningsskader/utrasing av masser under nabobygg vurderes som stor ved å fjerne tanken kan tanken bli liggende etter at den er rengjort og den må da fylles med masser og komprimeres slik at man er sikker på at det ikke kan bli setninger i grunnen. Det anbefales at dette gjøres av firma med kompetanse på dette området. Det er viktig å fylle igjen og komprimere massene der tanken har ligget slik at det ikke oppstår fare for setninger i grunnen som kan skade bygg på naboeiendommen.
- Oljerester og forurenset sand og tank skal leveres til godkjent mottak.

Pålegget er gitt etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Det skal gis skriftlig tilbakemelding om at saneringen er gjennomført, og det skal dokumenteres ved kvittering på det som er utført inkl levering til godkjent mottak.

Vedtaket kan påklages til klagenemnda i Oppdal kommune i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plan og forvaltning v/ Tore Kleffelgård på tlf 72401823 eller på e-post [tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no](mailto:tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no).

Med hilsen

Tore Kleffelgård  
Saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.*

Kopi til:  
Geir Ivar Langseth Seljevegen 22 A 7340 Oppdal