



## Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Pir II As  
Fjordgata 21  
7010 TRONDHEIM

Vår saksbehandler	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Joar Ølmheim	22/8446-2 (17095/22) oppgis ved alle henvendelser	Bjørnar Holtan 2016084	26.04.2022

### **Igang satt endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum - 5021/280/3, del av 280/114, 288/4 m.fl. - Høringsuttalelse**

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med planen er å legge til rette for parkeringsplasser og el-bil ladestasjoner.

#### ***Vi kommenterer følgende:***

Under og etter anleggsperioder skal tilgjengelighet for innsatsmannskaper til bygninger rundt, opprettholdes. Det må sikres at adkomstveier og oppstillingsplasser for våre kjøretøy og slokkevannsforsyning og sprinkleranlegg, er som forutsatt i disse byggene. Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i perioder, må det etableres kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer om **Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT's kommuner**. Disse beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius, tyngde og akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 11-17 **Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap** med veiledning.

Med hilsen  
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen  
avdelingsingeniør

Joar Ølmheim  
brannmester

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Kopi:

Oppdal kommune, Plan og forvaltning, e-post: [post@oppdal.kommune.no](mailto:post@oppdal.kommune.no)

Leder distrikt sør Steingrim Riise Falksete, TBRT, e-post: [steingrim.falksete@tbrt.no](mailto:steingrim.falksete@tbrt.no)

---

Postadresse:  
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS  
Sluppenvegen 18  
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:  
Sluppenvegen 18

Telefon:  
+47 72547600

Organisasjonsnummer:  
NO 992 047 364

E-postadresse: [postmottak@tbrt.no](mailto:postmottak@tbrt.no)  
Internettadresse: [www.tbrt.no](http://www.tbrt.no)